



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N°: 645777A

CONDUITS ET PROFILES

Délivrée à :  
*Delivered to:*

**COURANT SAS**  
241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**COURANT SAS** (0622CO)  
241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

Produit :  
*Product:*

Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits rigides  
*Conduit systems for cable management - Rigid conduit*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**COURANT**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

IRL 3321  
diamètres/diameters : voir annexe/see annex

Caractéristiques nominales et principales :  
*Rating and principal characteristics:*

lisse/plain, non métallique/non-metallic, équipé de manchons et  
coudes gris/fitted with grey sleeves and bends de marque  
commerciale/trade mark SAREL, IP42  
voir annexe/see annex

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Mise à jour suite à évolution de la norme/  
*update further to the evolution of the standard*

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 61386-1:2008  
EN 61386-21:2004+A11:2011

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Rapports d'essai/test reports LCIE n° 60005033, 60 052077-552941A,  
122674-645757A

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licence n° 60052077A du 2007-05-07

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-01-16

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*





Système de conduit rigide : IRL 3321  
*Rigid conduit system*

Couleurs gris /*colours grey*

non propageur de flamme/*no flame propagation*  
Classification : 33211242-010

Taille / <i>nominal size (mm)</i>	16	20	25	32	40	50	63
Ø intérieur mini/ <i>mini inside Ø (mm)</i>	13	13,6	18,2	24,9	31,5	44,3	57,3

