

Coffrets et socles S20

Coffrets équipés



**Coffret S20 MONO/TRI
avec embase de téléreport
(P533)**



**Coffret S20 MONO/TRI + panneau
avec embase de téléreport
(P535)**

utilisation

Ces coffrets sont destinés à la maintenance des branchements individuels BPL.

Ils assurent la coupure et la protection du client. Ils sont installés en limite de propriété.

Le branchement peut être :

- monophasé (jusqu'à 90 A soit 18 kVA)
- triphasé (jusqu'à 60 A soit 36 kVA).

L'équipement des S20 permet 2 fonctions :

- C/C avec compteur chez le client,
- C/C + compteur dans le coffret.

dimensions



description

- Les coffrets équipés de boîtiers primaires MONO/TRI permettent d'évoluer vers un branchement triphasé.
- Le boîtier primaire permet la protection par cartouches fusibles à couteaux taille 00 type AD.
- Les versions proposées peuvent être équipées du système de téléreport.

références

| Code | Désignation | Nomenclature Enedis | Unité de vente |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| COFFRET MONO/TRI | | | |
| P532 | COFFRET S20 MONO / TRI | 69 80 130 | 1 |
| P533 | COFFRET S20 MONO / TRI + TEL | 69 80 131 | 1 |
| P534 | COFFRET S20 MONO / TRI + PANNEAU | 69 80 134 | 1 |
| P535 | COFFRET S20 MONO / TRI + PANNEAU + TEL | 69 80 135 | 1 |

Remarques : - Les coffrets sont siglés "Eclair".

- Tous les panneaux et toute la connectique S20.




Coffrets et socles S20 vides



**Coffret S20 nu
avec embase de téléreport
(N002)**



**Socle simple S20
(N005)**



**Couvercle socle S20
(N007)**



**Socle double S20
(N006)**

utilisation

Ces enveloppes destinées à la maintenance, sont conformes à la spécification technique HN 62-S-20. Les coffrets sont commercialisés vides avec ou sans embase de téléreport et sont destinés à recevoir les boîtiers primaires et panneaux amovibles.

dimensions



description

- Ces coffrets et socles sont moulés en polyester de couleur ivoire armé fibres de verre.
- Ils présentent un indice de protection IP33D selon la norme NF EN 60529 et IK10 selon la norme NF EN 62262.
- La porte démontable avec ouverture à 200 degrés du coffret est équipée d'une serrure rectangulaire.
- Le couvercle interchangeable est destiné à obturer l'ouverture supérieure du socle. Il est utilisé dans le cas d'un emploi du socle seul (par exemple pour l'installation d'une grille de repiquage). Pour un socle double, 2 couvercles sont nécessaires.

références

| Code | Désignation | Nomenclature Enedis | Unité de vente |
|------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| N001 | COFFRET S20 NU SERRURE RECT. | 69 80 019 | 1 |
| N002 | COFFRET S20 NU SERRURE RECT. + TEL. | 69 80 023 | 1 |
| N005 | SOCLE SIMPLE S20 | 69 80 035 | 1 |
| N006 | SOCLE DOUBLE S20 | 69 80 036 | 1 |
| N007 | COUVERCLE SOCLE S20 SIMPLE OU DOUBLE | 69 80 041 | 1 |

Remarque : - Les coffrets sont siglés "Eclair".

- Tous les accessoires

