

LCIE N° : NF012_3771/A1

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

0002AP
0212AP
1624AP
1839AP

Produit :
Product:

Fiche de prise de courant
Plug

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 148365-702601A - NZW-09JY0441ACSP –
117382-635409K - 13414056-775443B - 13414056-775443A

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF012_3771 du/of 17/01/2023.
Correction éditoriale

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 26/01/2023

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



**LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES**
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Mechanisms

Trademark	Type Reference	Reference	Cord anchorage	Enclosure	Entry of cable	IP	IK	
LEGRAND	HE17	0 504 45	Long cord anchorage	Black rubber	Longitudinal	44	08	
		0 501 14					08	
		0 939 14					08	
		0 901 28					08	
		0 938 28					08	
		0 504 20	Short cord anchorage	White plastic with ring	Straight	20		
		0 501 03						
		0 939 03						
		0 504 24					Grey plastic with ring	
		0 501 05						
	0 504 28	Black plastic with ring						
	0 501 07							
	0 939 07							

Classification

Standard sheet	II / VI (CEE7)
Rated current (A)	16A
Rated voltage (V)	250V~
Degree of protection	See Table
Provision for earthing	With earthing contact
Method of connecting the cable	Rewirable
Type of terminals	Screw type (rigid and flexible)
Colour	See Table
Class of equipment	I
Method of mounting	Portable type
Entry of cable	See Table